

### **CHIARIMENTO N\_03**

Quesito 2024\_04\_03\_Prot n. **97335**/2024

*“Sottofondo esistente: nel computo è richiesto di alleggerito. Si tratta di foncem o calcestruzzo cellulare additivato con polistirolo? I saggi effettuati non lo specificano”.*

### **RISPOSTA**

Il sottofondo esistente (da rimuovere) è in calcestruzzo alleggerito con polistirolo.